

Комитет по образованию
 администрации муниципального образования
 "Всеволожский муниципальный район"
 Ленинградской области
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 "Средняя общеобразовательная школа
 "Лесколловский центр образования"
 188689, Ленинградская обл., Всеволожский район,
 п. Лесколово ул. Красноборская, д. 6, тел 54-167
 25.08.16 № 503
 на № _____ от _____

2/- 312477
 25.08.16
 ОНД Ленинград. обл. ВСД.р.м.

Заместителю начальника ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР Главного
 управления МЧС России по Ленинградской области подполковнику внутренней службы
 Благодарову Денису Владимировичу.

Уважаемый Денис Владимирович!

Довожу до Вашего сведения, что все нарушения требований пожарной безопасности,
 выявленные в период проведения выездной плановой проверки указанные в предписаниях
 №333/1/1, 332/1/1Э 333/1/1 устранены, а именно:

Адрес	Вид нарушения	Отметка об устранении
д.Лесколово, ул.Красноборская д.6	1. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности(помещение складского назначения и коридора) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	1. Исправлено
	2. В лаборатории класса химии допускается хранение препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и др.), общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместимости не в металлических шкафах, закрывающихся на замок.	2. Исправлено
	3. Допускается изменение объемно-планировочных решений класса трудов и размещение инженерных коммуникаций и оборудования (серверная), в результате которого уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.	3. Исправлено
д. Лесколово, ул.	1. Не обеспечено наличие на	1. Исправлено

Красноборская д.8	двери помещения производственного назначения(ГРЩ) обозначение ее категории по взрывопожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", не представлены расчеты.	
д. Лесколово, ул. Красноборская, д.8-А	<p>1. Не обеспечено наличие на двери помещения производственного назначения(ГРЩ) обозначение ее категории по взрывопожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", не представлены расчеты.</p> <p>2. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения хозяйственной кладовой и детской развивающей комнаты) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.</p>	<p>1. Исправлено</p> <p>2. Исправлено</p>

Директор МОУ "СОШ "ЛДС"



Глазунова В.Г.