



*Ш.М.М.*

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д. 24, тел: 640-05-65, факс: 640-05-65  
E-mail: [gu@mchs-lenobl.com](mailto:gu@mchs-lenobl.com)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51,  
тел: 640-05-90, факс: 640-05-90  
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района**

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 2,  
тел: 8(81370) 24-682, факс: 8 (81370) 20-444  
e-mail: [ogpn-vsevolojck@mail.ru](mailto:ogpn-vsevolojck@mail.ru)

**Предписание №332/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности  
МОУ «СОШ «ЛЦО»**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной  
безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР Главного  
управления МЧС России по Ленинградской области от 25 мая 2016 года № 332

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

«23», «28» июня 2016 года, Андреевым Виталием Олеговичем, государственным инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области проведена плановая проверка объекта защиты – территории общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Лесколово, ул. Красноборская, д. 6

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа  
ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с заместителем по безопасности МОУ «СОШ «ЛЦО» Илларионовым П.А. *Илларионов*

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	<p>Помещения различных классов функциональной пожарной безопасности (помещение складского назначения и коридора) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.</p>	<p>Основание: п. 7.4, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.8 СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».</p>	<p>«10» августа 2016 года</p>	
2.	<p>В лаборатории класса химии допускается хранение препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и др.); общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместимости не в металлических шкафах, закрывающихся на замок.</p>	<p>Основание: п. 138, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»</p>	<p>«10» августа 2016 года</p>	
3.	<p>Допускается изменение объемно-планировочных решений класса трудов и размещение инженерных коммуникаций и оборудования (серверная), в результате которого уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.</p>	<p>Основание: п. 23 е, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»</p>	<p>«10» августа 2016 года</p>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

